

令和7年度 様似町上水道水質検査結果

浄水

採水場所: 鶺鴒

検査機関: (株)第一岸本臨床検査センター

項目	単位	基準値	4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月3日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月4日	3月11日	最大値
			雨	曇	曇	晴	雨	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	
1 一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003mg/l以下					<0.0003								<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l以下					<0.00005								<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下					<0.001								<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下					<0.001								<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下					<0.001								<0.001
8 六価クロム化合物	mg/l	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	0.04mg/l以下					<0.004								<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l以下					0.3								0.3
12 フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l以下					<0.05								<0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下					<0.1								<0.1
14 四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下					<0.0002								<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下					<0.005								<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下					<0.001								<0.001
17 ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下					<0.001								<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					<0.001								<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					<0.001								<0.001
20 ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下					<0.001								<0.001
21 塩素酸	mg/l	0.6mg/l以下		<0.06			0.07			0.19			0.07		0.19
22 クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002
23 クロロホルム	mg/l	0.06mg/l以下		0.003			0.013			0.004			<0.001		0.013
24 ジクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l	0.1mg/l以下		0.003			0.004			0.004			0.003		0.004
26 臭素酸	mg/l	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l以下		0.010			0.021			0.013			0.005		0.021
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l以下		0.004			0.004			0.005			0.002		0.005
30 ブロモホルム	mg/l	0.09mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下					<0.01								<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l以下					<0.02								<0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l以下		<0.03			<0.03			<0.03			0.04		0.04
35 銅及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下					0.01								0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l以下					7.4								7.4
37 マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l以下		<0.005			<0.005			<0.005			0.009		0.009
38 塩化物イオン	mg/l	200mg/l以下	13	12	9.7	9.5	9.0	8.7	9.8	9.9	9.6	10	10	10	13
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l以下		42			56			60			60		60
40 蒸発残留物	mg/l	500mg/l以下		82			99			98			97		99
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l以下					<0.02								<0.02
42 ジェオスミン	mg/l	0.00001mg/l以下					<0.000001								<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001mg/l以下					<0.000001								<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l以下					<0.002								<0.002
45 フェノール類	mg/l	0.005mg/l以下					<0.0005								<0.0005
46 有機物(TOC)	mg/l	3mg/l以下	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.7	0.3	0.3	0.4	0.7
47 pH値	-	5.8~8.6	6.9	7.3	7.2	7.4	7.4	7.3	7.2	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.4
48 味	-	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	-	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	1.3	1.0	1.3
51 濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

※上記の水質検査結果は水質基準に適合しています。

色(毎日検査項目)	-	異常でない	異常なし
濁り(毎日検査項目)	-	異常でない	異常なし
残留塩素(毎日検査項目)	mg/l	0.1mg/l以上	0.1mg/l以上

令和7年度 様似町上水道水質検査結果

浄水

採水場所: 冬島

検査機関: (株)第一岸本臨床検査センター

項目	単位	基準値	4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月3日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月4日	3月11日	最大値
			雨	曇	曇	晴	雨	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	
1 一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003mg/l以下					<0.0003								<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l以下					<0.00005								<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下					<0.001								<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下					<0.001								<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下					<0.001								<0.001
8 六価クロム化合物	mg/l	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	0.04mg/l以下					<0.004								<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l以下					0.2								0.2
12 フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l以下					<0.05								<0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下					<0.1								<0.1
14 四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下					<0.0002								<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下					<0.005								<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下					<0.001								<0.001
17 ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下					<0.001								<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					<0.001								<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					<0.001								<0.001
20 ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下					<0.001								<0.001
21 塩素酸	mg/l	0.6mg/l以下		<0.06			0.06			0.15			<0.06		0.15
22 クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002
23 クロロホルム	mg/l	0.06mg/l以下		0.002			0.004			0.002			<0.001		0.004
24 ジクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/l	0.1mg/l以下		0.003			0.003			0.003			0.003		0.003
26 臭素酸	mg/l	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001
27 総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l以下		0.008			0.011			0.008			0.004		0.011
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l以下		0.003			0.004			0.003			0.001		0.004
30 ブロモホルム	mg/l	0.09mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下					<0.01								<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l以下					<0.02								<0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下					0.01								0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l以下					7.5								7.5
37 マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l以下		<0.005			<0.005			<0.005			0.006		0.006
38 塩化物イオン	mg/l	200mg/l以下	12	9.2	9.2	8.9	8.9	8.4	9.6	10	9.4	11.0	10	10	12
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l以下		39			56			56			62		62
40 蒸発残留物	mg/l	500mg/l以下		69			89			93			76		93
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l以下					<0.02								<0.02
42 ジェオスミン	mg/l	0.00001mg/l以下					<0.000001								<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001mg/l以下					<0.000001								<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l以下					<0.002								<0.002
45 フェノール類	mg/l	0.005mg/l以下					<0.0005								<0.0005
46 有機物(TOC)	mg/l	3mg/l以下	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.7	0.4	0.3	0.4	0.7
47 pH値	-	5.8~8.6	6.9	7.2	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.0	7.1	7.1	7.2
48 味	-	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	-	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.7	0.6	0.7
51 濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

※上記の水質検査結果は水質基準に適合しています。

色(毎日検査項目)	-	異常でない	異常なし
濁り(毎日検査項目)	-	異常でない	異常なし
残留塩素(毎日検査項目)	mg/l	0.1mg/l以上	0.1mg/l以上

項目	単位	基準値	5月14日	8月6日	11月12日	2月4日	最大値
			曇	雨	晴	晴	
1 一般細菌	個/ml			15			15
2 大腸菌	-			不検出			不検出
3 カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003			<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005			<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001			<0.001
8 六価クロム化合物	mg/l			<0.002			<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l			<0.004			<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			<0.001			<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.2			0.2
12 フッ素及びその化合物	mg/l			<0.05			<0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/l			<0.1			<0.1
14 四塩化炭素	mg/l			<0.0002			<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l			<0.005			<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			<0.001			<0.001
17 ジクロロメタン	mg/l			<0.001			<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/l			<0.001			<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l			<0.001			<0.001
20 ベンゼン	mg/l			<0.001			<0.001
21 塩素酸	mg/l						
22 クロロ酢酸	mg/l						
23 クロロホルム	mg/l						
24 ジクロロ酢酸	mg/l						
25 ジブロモクロロメタン	mg/l						
26 臭素酸	mg/l						
27 総トリハロメタン	mg/l						
28 トリクロロ酢酸	mg/l						
29 ブロモジクロロメタン	mg/l						
30 ブロモホルム	mg/l						
31 ホルムアルデヒド	mg/l						
32 亜鉛及びその化合物	mg/l			0.04			0.04
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l			<0.02			<0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l			0.05			0.05
35 銅及びその化合物	mg/l			<0.01			<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.8			6.8
37 マンガン及びその化合物	mg/l			0.016			0.016
38 塩化物イオン	mg/l			5.8			5.8
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l			63			63
40 蒸発残留物	mg/l			94			94
41 陰イオン界面活性剤	mg/l			<0.02			<0.02
42 ジェオスミン	mg/l			<0.000001			<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l			<0.000001			<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l			<0.002			<0.002
45 フェノール類	mg/l			<0.0005			<0.0005
46 有機物(TOC)	mg/l			0.8			0.8
47 pH値	-			7.0			7.0
48 味	-						
49 臭気	-			異常なし			異常なし
50 色度	度			1.7			1.7
51 濁度	度			0.2			0.2
52 大腸菌(定量)	MPN/100ml		2.0	<1.8	2.0	<1.8	2.0
53 嫌気性芽胞菌(定量)	個/100ml		0	0	0	0	0
54 クリプトスポリジウム	-		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
55 ジアルジア	-		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出